



		MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ		Spółka z o.o. w Kielcach	
		Nazwisko i imię	Nr upr. Popis Data	Objekt: węzeł ciepłowniczy dla celów c.o. i c.w.u. w bud. mieszkalnym przy ulicy Targowej 16 w Kielcach	
projekt.	mgr inż. G. Pupa	347/89	04.16	Stadium: projekt budowlany-wykonawczy	
oprac.	mgr inż. P. Gawlik	229/90	04.16	Branża: instalacje ciepłownicze	
kreślił				Przedmiot rysunku: Schemat technologiczny	
sprawdz.				Nr rys. 3	

Oznaczenie graniczy własności i eksploatacji

Przedsiębiorstwo ciepłownicze

Odbiorca

- U W A G I :
- szafę sterowniczą węzła kompaktowego umieścić w gabarycie węzła kompaktowego od strony środka pomieszczenia węzła,
 - na wodzie zimnej (za filtrem) pozostawić około 60 cm wolnego rurociągu do montażu wodomierza przez Odbiorcę c.w.u.,
 - niezbędne spusły i odpowietrzenia rurociągów należy uwzględnić na etapie projektowania kompaktu,
 - długości zanurzeniowe termometrów dostosować do średnic rurociągów.